

Forespørsel/bestilling av Flexit ventilasjonsanlegg/sentralstøvsugersystem

1. Erklæring om ansvarsrett Ja Nei

Hvis JA, fyll ut resten av pkt. 1

PRO Boligventilasjon tiltaksklasse 1. Ansvarsrett utstedes kun ved bestilling og prosjektert tilbud. Ved erklæring om ansvarsrett tilkommer gebyr på kr. 200,- som faktureres sammen med prosjektering.

Ansvarlig søker

Firma		Epost		
Adresse byggeplass	G.nr.	B.nr.	Postnr.	
Kommune	Fylke			

2. Hva ønskes

<input type="checkbox"/> Prosjektering og vareleveranse <i>Prosjekteringsgebyr faktureres ved gjennomført prosjektering.</i>	<input type="checkbox"/> Forenklet tilbud <i>Kun pris uten prosjekterte ventilasjonstegninger, kostnadsfritt.</i>	<input type="checkbox"/> Levering etter nærmere avtale (ENO)
Rekvisjon / ordre nr.		
Ønsket leveringstid (uke)		

3. Kundeinformasjon

Firma/Kunde		Kontaktperson	
Adresse		Telefon	
Postnr.	Sted	Epost	

4. Tiltakhaver (byggherre)/prosjekt (byggeplass)

Merkes/Navn		Leveringsadresse/byggeplass	
Tlf.	Prosjekt nr.	Postnr.	Sted

5. Komplette Flexit balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

Inkludert prosjektering ihht	<input type="text"/>
Luftskifte	<input type="text"/>

6. Byggtekniske forhold

Oppvarmet areal	<input type="text"/> m ²
Bjelkelag/etasjeskiller benyttes	<input type="text"/>
Inntak/avkast	<input type="text"/>

Flexit anbefaler min. 100 mm isolasjon på kanalføring på kald side for å unngå unødvendig varmetap, samt redusere faren for kondens.

Kanalføringer	<input type="text"/>
Drager(e)	<input type="text"/>
Tettprodukter leveres av Flexit	<input type="text"/>

Tettmansjetter for inntak/avkast medfølger som standard.

Aggregatplassering:

Ønsket plassering

Flexit velger aggregatmodell og foreslår løsning for kanalføring etc.

7. Styringspanel

Luftskifte 1,44 m³/h/m² (Flexit standard).

Tilsvarende at luften skiftes 0,6 ganger pr time ved normal takhøyde 2,4 m. Er i tråd med anbefalingen til Boligprodusentenes Forening som ett av tiltakene for å forebygge heksesot i boligen.

Luftskifte 1,2 m³/h/m² (Forskriftskrav)

Forskriftens minimumskrav til luftskifte, og tilsvarende at luften skiftes ut 0,5 ganger pr time ved normal takhøyde 2,4 m.

Annet, min. 1,2 (oppgis i pkt. 12)

Om man ønsker et annet, høyere luftskifte fylles dette inn her, men Flexit kan ikke prosjektere lavere enn 1,2 m³/h/m² som er forskriftens minimumskrav.

8. Eventuelt tilleggsutstyr

- [Ekstra styringspanel CI 60 hvit](#)
- [Ekstra styringspanel CI 60 svart](#)
- [Ekstra styringspanel CI 600 hvit](#)
- [Ekstra styringspanel CI 600 svart](#)
- [CO₂-føler](#) _____ antall
- [Fuktføler](#) _____ antall
- [Trådløst forseringsbryter](#)
- [Bevegelsesvakt](#)
- [Trykkføler \(trådløs\) for kjøkkenventilator](#)
- [Trykkføler \(m/kabel\) for kjøkkenventilator](#)
- [Soilavlufte](#) Sort Rød

9. Kjøkkenhette

Kjøkkenhette med motor

Kjøkkenhette uten motor

Dersom kanalføring mellom luftbehandlingsaggregat og komfyr overskrider 6 meter, velges kjøkkenventilator med motor i valgt/ønsket modell.

10. Sentralstøvsuger

Ønsket plassering

Modell

Brukerutstyr

Sugebrett ved gulv/sokkel

Kun rørføring

11. Bistand til montering.

Dersom det er ønskelig å få anlegget ferdig montert, se oversikt over [Flexit Proffpartner](#)

12. Vedlegg (plan, snitt, fasade, situasjonskart og bjelkelag (retning(er)))

Vennligst kryss av for medsendt grunnlag.

- Målsatte plan-/snittegning
- Fasadetegning
- Bjelkelagstegning
- Situasjonskart
- Event. brannskiller/brannkrav må fremgå av tegninger

13. Melding til Flexit

Utfyllende opplysninger (f.eks. del-leveranse).